

## Настройки кодов

для контроллеров на Vitocrossal 200, тип СТ2  
и Vitocrossal 300, тип СТ3U

---

### Указания по технике безопасности



**Во избежание опасных ситуаций, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.**

Монтаж, первичный ввод в эксплуатацию, осмотр, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться аттестованным, уполномоченным техническим персоналом (фирмой по отопительной технике или монтажной организацией, работающей на договорных началах).

При проведении работ на приборе/отопительной установке выключить их электропитание (например, посредством отдельного предохранителя или главным выключателем) и принять меры по предотвращению повторного включения.

Ремонт элементов, выполняющих защитную функцию, не допускается по соображениям эксплуатационной безопасности установки.

При замене использовать исключительно оригинальные детали фирмы Viessmann или запасные детали, разрешенные к применению фирмой Viessmann.

## Настройка кодовых адресов в соответствии с исполнением установки

### Вызов режима кодирования 2

Меню "Обслуживание":

1. Нажимать одновременно клавиши **OK** и **≡**: в течение приблизительно 4 с.
2. Нажимать одновременно клавиши **OK** и **↶** в течение приблизительно 4 с.

### 3. "Режим кодирования 2"

4. Выбрать группу необходимых кодовых адресов.
5. Выбрать кодовый адрес.
6. Настроить значение кодового адреса и подтвердить нажатием **OK**.

### Список кодов

Кодовый адрес	Ном. тепл. мощность (кВт) при тем-ре теплоносителя 50/30 °С или 80/60 °С			Примечание
	404 370	503 460	628 575	
02	2	2	2	Модулируемый режим
05	0	0	0	Линейная характеристика горелки
08	70	60	75	Разряд единиц и десятков значения мощности котла, например, 370 кВт – здесь настроить 70
09	3	4	5	Разряд сотен значения мощности котла, например, 370 кВт – здесь настроить 3
15	11	13	13	Время работы на минимальной мощности после полной нагрузки
0A	33	33	33	Минимальная мощность в %

ТОВ "Віссманн"  
вул. Димитрова, 5 корп. 10-А  
03680, м.Київ, Україна  
тел. +38 044 4619841  
факс. +38 044 4619843

Viessmann Group  
ООО "Виссманн"  
г. Москва  
тел. +7 (495) 663 21 11  
факс. +7 (495) 663 21 12  
www.viessmann.ru